

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления координации
строительного контроля и комплектации
Департамента капитального строительства
ПАО «Россети»



А. В. Юрьев

«06» августа 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

№ 13-128/19

Срок действия с 06 . 08 . 2019 г. по 06 . 08 . 2024 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Реакторы заземляющие дугогасящие плунжерные однофазные масляные типа РЗДПОМ мощностью 120, 190, 300, 500, 860, 1000, 1250, 1600, 2000 кВА, на класс напряжения 6, 10 кВ, климатического исполнения У, УХЛ и категории размещения 1, 2, 3, изготавливаемые по ТУ 3411-003-47661536-2011 (ред. 25.06.19).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНСОНС»
(ООО «ЭНСОНС»), 620072, Свердловская обл., г. Екатеринбург, территория Ново-Свердловской ТЭЦ, строение 28Б.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНСОНС»
(ООО «ЭНСОНС»), 620072, Свердловская обл., г. Екатеринбург, территория Ново-Свердловской ТЭЦ, строение 28Б.

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» с автоматической системой управления с микроконтроллерным регулятором REG-DPA или другими устройствами, аттестованными в установленном порядке