

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»

А. Г. Картушин А. Г. Картушин

« 02 » июля 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

№ ИЗ – 132/20

Срок действия с 02.07.2020 г. по 02.07.2021 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Реакторы заземляющие дугогасящие плунжерные однофазные сухие типа РЗДПОС мощностью 190, 300, 500, 860, 1000, 1250, 1600, 2000 кВ·А, классов напряжения 6 и 10 кВ, климатического исполнения У, УХЛ, ХЛ, категории размещения 3, класса воспламеняемости F0, изготавливаемые по ТУ-3411-004-47661536-2011

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «ЭНСОНС», 620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д.88

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЭНСОНС», 620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д.88

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» с автоматической системой управления с микроконтроллерным регулятором REG-DPA или другими устройствами, аттестованными в установленном порядке